



**DECLARATION OF CONFORMITY**  
**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

**DECLARATION DE CONFORMITE**

**KROHNE S.A.S., 2 Allée des Ors – BP 98, 26103 Romans-sur-Isère CEDEX, France**

We declare herewith under our sole responsibility that the following products are in compliance with the protection requirements defined in the European Council directives:

Wir erklären hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass folgende Produkte konform sind mit den Schutzziele der Richtlinien des Europäischen Parlaments:

Nous déclarons sous notre entière responsabilité que les produits suivants sont conformes aux exigences de protection des directives du parlement européen :

Ultrasonic Level Gauges Ultraschall Füllstandmessgeräte Transmetteurs de niveau à ultrasons	<b>OPTISOUND 3040 C</b> <b>OPTISOUND 3050 C</b>	
---	--	--

The stipulated safety and public health safety requirements are fulfilled in accordance with the harmonized standards or mentioned technical specifications (as far as applicable) :

Der geforderte Sicherheits- und Gesundheitsschutz wird erfüllt in Übereinstimmung mit den harmonisierten Standards oder den angeführten technischen Normen (sofern zutreffend) :

Les mesures de protections santé/ sécurité requises sont réalisées en accord avec les normes harmonisées ou les spécifications techniques mentionnées (autant qu'applicable):

Directive / Richtlinie /Directive		harmonized Standards / harmonisierte Standards / normes harmonisées	
2004/108/EC	<b>EMC Directive</b> <b>EMV Richtlinie</b> <b>Directive CEM</b>	<b>EN 61326-1 (2013)</b> <b>(Emissions: Class A / Immunity: Industrial Area</b> <b>Emission : Classe A / Immunité : Zone industrielle</b> <b>Emmission: Klasse A / Störfestigkeit: Industriebereich)</b>	
94/9/EC	<b>ATEX Directive</b> <b>Ex Richtlinie</b> <b>Directive ATEX</b>	EN 61241-0 (2006)	EN 61241-1 (2004)
2006/95/EC*	<b>Low Voltage Directive</b> <b>Niederspannungs Richtlinie</b> <b>Directive Basse Tension</b>	EN 61010-1 (2001)	

\* 4-wire- 20...250 VAC output only / Nur 4-Leitergeräte 20...250 VAC / Seulement pour la version 4 fils 20..250 VCA

According to the applicable directives, the equipment name plates contain the following information:  
 Die Kennzeichnung des Gerätes enthält entsprechend den zutreffenden Richtlinien folgende Angaben :  
 La plaque signalétique de l'équipement contient, selon les directives applicables, les informations suivantes :

		<b>Marking / Kennzeichnung / Repères</b>				
Directive Richtlinie Directive	Assessment Konformitätsbewertung Evaluation de conformité	EC Type Approval Reg. No Agrément de type CE	Category Kategorie Catégorie	Notified Body benannte Stelle Organisme notifié	No. N° Nr.	
<b>2004/108/EC</b>	<b>Module A</b>	n.a.		n.a.	n.a.	<b>CE</b>
<b>94/9/EC</b>	<b>Module B + D (Ex tD)</b>	<b>BVS 05ATEX E 126</b> Supplement / Nachtrag / Supplément 1  DEKRA EXAM GmbH 44809 Bochum GERMANY	<b>II 1/2 D, II 2 D</b>	<b>DEKRA Certification BV 6825 MJ Arnhem THE NETHERLANDS</b>	0344	<b>CE</b>
<b>2006/95/EC</b>	<b>Module A</b>	n.a.		n.a.	n.a.	<b>CE</b>

Romans, 22.11.2013



Mr. / Hr. / M. Jacques van den Bosch  
 Managing Director / Geschäftsführer /  
 Directeur Général



**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD**  
**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE** **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

**KROHNE S.A.S., 2 Allée des Ors – BP 98, 26103 Romans-sur-Isère CEDEX, France**

Declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que los siguientes productos están en conformidad con los requerimientos de protección definidos en las directivas del Consejo Europeo:

Si dichiara, sotto la nostra totale responsabilità che il prodotto/i prodotti, sono conformi ai requisiti di protezione definiti dalle direttive del parlamento Europeo :

Declaramos sob a nossa responsabilidade que os seguintes produtos estão em conformidade com os requisitos de protecção definidas pelas directivas do Conselho Europeu

Medidores de Nivel Ultrasónico Misuratore di livello ad ultrasuoni Medidores de Nivel Ultrasónicos	<b>OPTISOUND 3040 C</b> <b>OPTISOUND 3050 C</b>	
--	--	--

Los requerimientos de seguridad y salud pública estipulados se cumplen de acuerdo a los estándares armonizados o en las especificaciones técnicas mencionadas (en la medida de su aplicación):

Si adempie ai requisiti di sicurezza e salute pubblica in accordo alle norme armonizzate o alle specifiche tecniche menzionate (se applicabili):

Os requisitos de segurança e saúde pública estipulados são cumpridos de acordo com os standards armonizados ou mencionados nas especificações técnicas (sempre que aplicável) :


Directiva / Direttiva / Directiva		Estándares armonizados / norme armonizzate / Normas harmonizadas	
<b>2004/108/EC</b>	Directiva EMC Directiva EMC Direttiva EMC	<b>EN 61326-1 (2013)</b> (Emisiones: Clase A / Inmunidad: Área Industrial Emissioni: Classe A / immunità : Area Industriale Emissões: Classe A / Imunidade: Área Industrial)	
<b>94/9/EC</b>	Directiva ATEX Directiva ATEX Direttiva ATEX	<b>EN 61241-0 (2006)</b>	<b>EN 61241-1 (2004)</b>
<b>2006/95/EC*</b>	Directiva Bajo Voltaje Direttiva bassa tensione Directiva Baixa Tensão	<b>EN 61010-1 (2001)</b>	

\* 4-hilos – 20...250 VAC solamente salida / 4 fili – 20 ...250 VAC solo Output / 4-fios – 20...250 VAC somente saída

De acuerdo a las directivas aplicables, las placas de características del equipo contienen la siguiente información:  
 La targhetta identificativa dello strumento contiene le seguenti informazioni in accordo alle normative:  
 De acordo com as directivas aplicáveis, a placas característica do equipamento contem a seguinte informação

		Indicación / Targa / Indicação				
Directiva Direttiva Directiva	Evaluación Valutazione Verificação conformidade	Tipo de aprobación EC Attestato tipo CE Aprovação do tipo CE	Categoría Categoria Categoria	Organismo notificado Organismo Organismo reconhecido	No. Nr. No.	
2004/108/EC	Módulo A / Modulo A / Módulo A	n.a.		n.a.	n.a.	CE
94/9/EC	Módulo B+D / Modulo B+D / Módulo B+D (Ex tD)	BVS 05ATEX E 126 Suplemento/ Suplemento/ Suplemento 1  DEKRA EXAM GmbH 44809 Bochum GERMANY	II 1/2 D, II 2 D	DEKRA Certification BV 6825 MJ Arnhem THE NETHERLANDS	0344	CE
2006/95/EC	Módulo A / Modulo A / Módulo A	n.a.		n.a.	n.a.	CE

Romans, 28.11.2013



Sr. / sig. / Sr. Jacques van den Bosch  
 Director General / Amministratore  
 Delegato / Director Geral



**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD**  
**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE** **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

**KROHNE S.A.S., 2 Allée des Ors – BP 98, 26103 Romans-sur-Isère CEDEX, France**

Declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que los siguientes productos están en conformidad con los requerimientos de protección definidos en las directivas del Consejo Europeo:

Si dichiara, sotto la nostra totale responsabilità che il prodotto/i prodotti, sono conformi ai requisiti di protezione definiti dalle direttive del parlamento Europeo :

Declaramos sob a nossa responsabilidade que os seguintes produtos estão em conformidade com os requisitos de protecção definidas pelas directivas do Conselho Europeu

Medidores de Nivel Ultrasónico Misuratore di livello ad ultrasuoni Medidores de Nivel Ultrasónicos	<b>OPTISOUND 3040 C</b> <b>OPTISOUND 3050 C</b>	
--	--	--

Los requerimientos de seguridad y salud pública estipulados se cumplen de acuerdo a los estándares armonizados o en las especificaciones técnicas mencionadas (en la medida de su aplicación):

Si adempie ai requisiti di sicurezza e salute pubblica in accordo alle norme armonizzate o alle specifiche tecniche menzionate (se applicabili):

Os requisitos de segurança e saúde pública estipulados são cumpridos de acordo com os standards armonizados ou mencionados nas especificações técnicas (sempre que aplicável) :


Directiva / Direttiva / Directiva		Estándares armonizados / norme armonizzate / Normas harmonizadas	
<b>2004/108/EC</b>	Directiva EMC Directiva EMC Direttiva EMC	<b>EN 61326-1 (2013)</b> (Emisiones: Clase A / Inmunidad: Área Industrial Emissioni: Classe A / immunità : Area Industriale Emissões: Classe A / Imunidade: Área Industrial)	
<b>94/9/EC</b>	Directiva ATEX Directiva ATEX Direttiva ATEX	<b>EN 61241-0 (2006)</b>	<b>EN 61241-1 (2004)</b>
<b>2006/95/EC*</b>	Directiva Bajo Voltaje Direttiva bassa tensione Directiva Baixa Tensão	<b>EN 61010-1 (2001)</b>	

\* 4-hilos – 20...250 VAC solamente salida / 4 fili – 20 ...250 VAC solo Output / 4-fios – 20...250 VAC somente saída

De acuerdo a las directivas aplicables, las placas de características del equipo contienen la siguiente información:  
 La targhetta identificativa dello strumento contiene le seguenti informazioni in accordo alle normative:  
 De acordo com as directivas aplicáveis, a placas característica do equipamento contem a seguinte informação

		Indicación / Targa / Indicação				
Directiva Direttiva Directiva	Evaluación Valutazione Verificação conformidade	Tipo de aprobación EC Attestato tipo CE Aprovação do tipo CE	Categoría Categoria Categoria	Organismo notificado Organismo Organismo reconhecido	No. Nr. No.	
2004/108/EC	Módulo A / Modulo A / Módulo A	n.a.		n.a.	n.a.	CE
94/9/EC	Módulo B+D / Modulo B+D / Módulo B+D (Ex tD)	<b>BVS 05ATEX E 126</b> Suplemento/ Supplemento/ Suplemento 1  DEKRA EXAM GmbH 44809 Bochum GERMANY	II 1/2 D, II 2 D	<b>DEKRA Certification BV 6825 MJ Arnhem THE NETHERLANDS</b>	0344	CE
2006/95/EC	Módulo A / Modulo A / Módulo A	n.a.		n.a.	n.a.	CE

Romans, 28.11.2013



Sr. / sig. / Sr. Jacques van den Bosch  
 Director General / Amministratore  
 Delegato / Director Geral