

**Konformitätserklärung  
declaration of conformity  
Déclaration de conformité  
IEC 61508 / IEC 61511 (SIL)**

KROHNE S.A.S.

Les Ors

26103 ROMANS

France

erklärt als Hersteller, dass das Auswertgerät  
declares as manufacturer, that the signal conditioning instrument  
déclare en tant que fabricant que le transmetteur de niveau

**SU 501 Ex**

entsprechend der IEC 61511-1, Abschnitt 11.4.4 („Betriebsbewährtheit“) für den Einsatz in  
sicherheitsinstrumentierten Systemen bis SIL2 geeignet sind.

Die Sicherheitstechnischen Kennzahlen sowie die Sicherheitshinweise  
im „Safety Manual“ sind zu beachten.

Die Beurteilung des Änderungswesens war Bestandteil des Nachweises der Betriebsbewährtheit.

according to IEC 61511-1, section 11.4.4 ("proven in use") are suitable for  
safety instrumented systems (SIS) up to SIL2.

The safety related characteristics as well as the safety instructions  
in the "Safety Manual" must be considered.


The assessment of the modification management was part of the proof for "proven in use".

conviennent à une utilisation dans les systèmes de sécurité instrumentés jusqu'à SIL2 suivant la  
norme IEC 61511-1, paragraphe 11.4.4 ("validé en utilisation").

Les caractéristiques techniques relatives à la sécurité ainsi que les consignes de sécurité stipulées  
dans le „Safety Manual“ sont à respecter.

L'évaluation du service de modifications a fait partie de la preuve de la validité en utilisation.

Romans, 09. August 2010  
KROHNE S.A.S.

  
Jacques van den Bosch  
Geschäftsführer / Managing Director / Directeur général